

UNI 10738:2012

**Impianti alimentati a gas, per uso domestico, in esercizio.
Linee guida per la verifica dell'idoneità al funzionamento in
sicurezza**

In collaborazione con



Sede: Cna Teramo Via Franchi 9/23

Data 17/05/2018 e 31/05/2018

Orario dalle 17:00 alle 19.00

Durata (in ore) 4

Costo: gratuito

Destinatari: Installatori e manutentori impianti termici

Docenti: Ing. Graziano D'Eustachio , Direttore Tecnico Agena srl

Obiettivi: Far conoscere in dettaglio i criteri per verificare la sussistenza dei requisiti di sicurezza degli impianti domestici e similari per l'utilizzazione dei gas combustibili, indipendentemente dalla data della loro realizzazione, al fine di stabilire se l'impianto a gas verificato può continuare ad essere utilizzato nello stato in cui si trova, senza pregiudicare la sicurezza, ai sensi delle leggi vigenti,

Argomenti primo incontro: La norma Uni10738:2012 –Verifica impianto interno, verifica apparecchi di utilizzazione, bombole e locali di installazione

Argomenti secondo incontro La norma Uni10738:2012 – Verifica del sistema di evacuazione dei prodotti della combustione, verifica del sistema di carico della condensa

